

Relatório de Qualidade do Serviço de Pintura RTV

Informações Gerais:

Data do Serviço: Início 20/02/2024 Término 11/04/2024

Local: RUA GETULIO VARGAS, 16 – CENTRO – CEP 49.170-000 – Laranjeiras – SE

Cliente: SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

Descrição do Serviço Realizado:

Tipo de Pintura: Pintura RTV II nos isoladores da subestação.

Tipo de Tinta: RTV II

Preparação da Superfície: Os procedimentos realizados foram, limpeza com Ar Comprimido onde inicialmente, utilizamos ar comprimido para remover poeira e resíduos das superfícies dos isoladores. Esse procedimento garantiu uma base limpa e livre de impurezas para a aplicação da tinta. Em seguida, procedemos com a aplicação de pano umedecido com álcool isopropílico nas regiões mais sujas dos isoladores. Esse passo foi fundamental para garantir uma limpeza completa e eficaz, preparando as superfícies de forma adequada para receber a pintura.

Número de Demãos: Durante o serviço de pintura realizado, procedemos com a aplicação de três demãos de RTV II nos isoladores. Após a conclusão do processo, realizamos uma verificação da espessura das demãos, e constatamos que elas variaram de 302 μm a 510 μm . Esse cuidadoso procedimento garantiu uma cobertura uniforme e duradoura, conforme os padrões de qualidade estabelecidos.

Fotos:



Distribuidor Autorizado no Brasil













Ensaio de espessura do RTV II



Ensaio de aderencia no Material RTV II



Avaliação da Qualidade:

Aderência da Tinta: apintura teve uma boa aderência nos isoladores sendo que conforme as fotos anexadas nesse relatório.

Uniformidade da Pintura: todos os isoladores ficaram uniformemente cobertos pelo RTV II

Cobertura da Tinta: Teve uma cobertura entre com espessura 302 µm a 510 µm

Observações: Informamos que nosso produto possui uma garantia de 10 anos, demonstrando nossa confiança na qualidade e durabilidade dele. No entanto, gostaríamos de ressaltar que nossa garantia não cobre eventuais arranhões causados por batidas ou mau manuseio nos equipamentos, principalmente nos itens sobressalentes.

Nosso compromisso com a qualidade estende-se ao cuidado e manuseio adequado dos produtos, e estamos à disposição para fornecer orientações sobre sua correta utilização, visando garantir a satisfação plena de nossos clientes.

Comentários do Cliente:

Assinaturas:

Geann Carlo F. da Silva

Geann C. F. da Silva – Texpi Equipamentos Ltda

Claudio da Costa Teixeira

Engenheiro Eletricista

CREA: 5060105822/D

Cláudio C. Teixeira – Texpi Equipamentos Ltda

Luccas Galera Monteiro - Sterlite



Ostreamer



Distribuidor Autorizado no Brasil



CYG 高能

